



F&P Gépezet Kft.

2000 Szentendre, Szirt u. 1. Tel: 06-20/993-0906, Fax: 26/302-642

Bp.-i iroda: Bp., XIII. Hajdú u. 42-44. I/108.

✉ freiildiko@fpgepezet.hu



ENERGETIKAI MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNY

1165 Bp., Arany János u. 33. 2-es lakás (HRSZ.: 106729.)
alatti házrész

Az energetikai minőség szerinti besorolás: **A** (energiatakarékos)

A+		<55%
A		56-75%
B		76-95%
C		96-100%
D		101-120%
E		121-150%
F		151-190%
G		191-250%
H		251-340%
I		341%



Épület (önálló rendeltetési egység)

Típusa: lakás

Cím adatok:

1165 Bp., Arany János u. 33. 2-es lakás

Helyrajzi szám:

106729.

Megrendelő:

Stonerose Kft.

1163 Bp., Szabadszó u. 47.

Tanúsító:

F&P Gépezet Kft. / Frei Ildikó

Jogosultság: ENTSZ 01-12322

20/993-0906

A tanúsítvány kiállításának kelte: 2012. 11. 15.

A tanúsítvány azonosítója: 1440/2012.

Energetikai adatok:

Épület A/V aránya(m²/m³): 1,151

Fajlagos hőveszteség tényező értéke (W/m³K⁰): 0,259

Fajlagos hőveszteség tényező követelményértéke: (W/m³K⁰): 0,523

Fajlagos primer energiafogyasztás (kWh / m² a): 125,35

Fajlagos primer energiafogyasztás követelményértéke (kWh/m²a): 212,12

A számított összesített energetikai jellemzők és a követelmény érték aránya: 59,1%

Nyári túlmelegedés kockázata nem áll fent.

Javaslat: *Nem szükséges.*

Egyéb megjegyzés

Az ellenőrzés alapja a 7/2006. (V. 24.) TNM r. volt.

A tanúsítvány helyszíni szemrevételezés, ill. adat-szolgáltatás alapján készült, falbontás nem történt!

Aláírás:


F&P Gépezet Kft.
2000 Szentendre, Szirt u. 1.
(Tanúsító)
Adószám: 1457989-2-13
OTP: 11703006-20458838